



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.ТR.ОП019. Н00137

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 06.05.2003 г.

Действителен до 06.05.2006 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

система сборных шин серии "E-Line", типов: КА, КМ, КО, КВ, КТ, КАМ, КАР, с ответвительными устройствами для шинопроводов типов: КА, КМ, КВР, КВВ, КОР, на напряжение до 0,66 кВ переменного тока включительно.

(Наименование продукции)

(код ОКП)

8536 90 0100

(код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 12176-89 п.2; НПБ 248-97 п. 5.1. (предел распространения горения одиночным кабелем (шинопроводом) – ПРГО 2)

(Обозначение НД)

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство: номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан: **Фирма "Е.А.Е. Elektrik A.S." Турция**

(Наименование предприятия, организации)

34670 TR Organize Sanayi Bolgesi Turgut Ozal Cad. N 112 Ikitelli Istanbul, Turkey, тел./факс + 90 212 549 2310, тел. + 90 212 549 2302

(Юридический адрес)

Изготовитель: **Фирма "Е.А.Е. Elektrik A.S." Турция**

(Наименование предприятия, организации)

34670 TR Organize Sanayi Bolgesi Turgut Ozal Cad. N 112 Ikitelli Istanbul, Turkey, тел./факс + 90 212 549 2310, тел. + 90 212 549 2302

(Юридический адрес)



№ **001784**

1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
ИЦ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А	Протокола № 037 от 25 апреля 2003г.	ССПБ.RU.ИН.061 от 29 января 2003г.
ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А	Акт оценки состояния производства № 0863-ао от 28 марта 2003 г.	ССПБ.RU.ОП.019 от 29 января 2003г.
Фирма "E.A.E. Elektrik A.S." Турция 34670 TR Organize Sanayi Bolgesi Turgut Ozal Cad. N 112 Ikitelli Istanbul, Turkey	Декларация идентификации № 0863 от 27.01.2003г.	

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

нормативного документа ГУГПС МВД России

обозначение нормативных документов

"Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности

рядом с товарным знаком фирмы-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации ССПБ (ГУГПС МЧС России).

Сертификат выдан **Органом по сертификации продукции "ПОЖПОЛИСЕРТ"**

наименование органа по сертификации,

Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт"

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

№ ССПБ RU.ОП.019 от 29.01.2003 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс 284-42-40, 284-41-02, 281-97-11.

Руководитель органа, выдавшего сертификат

М.Б. Ясколко

(Инициалы, фамилия)

